



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СКОПИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ул. Пролетарская, д.8-б, г. Скопин, 391800

Директору МБОУ «Ильинская СОШ»

Марковой Ольге Геннадьевне

ул. Попова, д. 2, с. Ильинка, Скопинский
район, Рязанская область

30.01.2023 № 15-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
федерального законодательства

Скопинской межрайонной прокуратурой совместно с представителем межрайонного ОНД и ПР ГУ МЧС по г. Скопину, Скопинскому, Милославскому районам проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Ильинская СОШ» по адресу: Рязанская область, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Попова, д. 2.

В ходе проведенной проверки в учреждении выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В силу п.п. 1 и 2 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Частью 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима).

В силу пункта 16ж Правил противопожарного режима в РФ на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей

СК № 023533

эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

Вместе с этим, на момент проверки на путях эвакуации 1 и 2 этажей размещена мебель и строительные материалы.

В соответствии с п. 18 Правил противопожарного режима в РФ двери чердачных помещений, а также технических этажей, подпольй и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

Однако, в нарушение указанных требований законодательства на двери чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключа.

Согласно п 5 Правил противопожарного режима в РФ в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Однако, план эвакуации не соответствует требованиям федерального законодательства.

Кроме этого, в МБОУ «Ильинская СОШ» выявленные отдельные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, утверждены СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Требования пункта 3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 предусматривают, что столовая и кухонная посуда и инвентарь одноразового использования должны применяться в соответствии с маркировкой по их применению. Повторное использование одноразовой посуды и инвентаря запрещается.

Вместе с тем, проверкой установлено, что промаркированная посуда (кастрюли) не соответствуют их назначению. Так, в кастрюле с маркировкой «кипящая вода» на момент проверки готовилось мясо, в кастрюле с маркировкой «1 блюдо» содержалась гречневая каша.

Приложением N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлен Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, а именно, в том числе, продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачественности.

В ходе проверки установлено, что завхозом Организации для последующего приготовления бутербродов для приема в пищу несовершеннолетним МБОУ «Ильинская СОШ» выдан сыр с признаками недоброкачественности (имеются следы заветривания).

Вышеизложенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении отдельными должностными лицами МБОУ «Ильинская СОШ» своих служебных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, принять действенные меры по устранению выявленных нарушений норм действующего законодательства.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности виновных лиц.
3. О дне рассмотрения представления уведомить межрайонного прокурора.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Скопинскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в предусмотренный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

И.В. Глазунова